

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Голови Агентства

М.Хорєв

_____ 2019 р.



**Режим роботи Дністровського водосховища
на серпень 2019 року**

м. Київ

30 липня 2019 року

Враховуючи гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку в басейні Дністра, гідрологічний прогноз та пропозиції учасників комісії (протокол від 30.07.2019 додається), встановити наступний режим роботи Дністровського водосховища у серпні 2019 року:

Для забезпечення водокористувачів на нижче розташованій українській ділянці Дністра, враховуючи приплив до Дністровського водосховища, здійснювати рівномірний попуск у нижній б'єф витратами не менше ніж 120-130 м³/с.

Режим пропуску дощових паводків встановлюється у робочому порядку в кожному окремому випадку.

Держводагентству та Дністровському БУВР забезпечити дотримання режиму роботи Дністровського водосховища та виконання рекомендацій комісії.

**Директор департаменту
водного менеджменту**



О.Лісюк

ПРОТОКОЛ
засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режиму роботи
Дністровського водосховища на серпень 2019 року

м. Київ

30 липня 2019 року

Присутні: список додається.

Слухали:

1. Інформацію Укргідрометцентру про гідрологічну обстановку в басейні Дністра у серпні 2019 року.
2. Пропозиції учасників Комісії щодо режиму роботи Дністровського водосховища у серпні 2019 року.

За інформацією Укргідрометцентру водність Дністра у вхідному створі Дністровського водосховища у серпні очікується в межах 100-160 м³/с, або 50% від норми.

Водогосподарська обстановка на Дністровському водосховищі станом на 29 липня 2019 року характеризувалась наступними даними:

Проектні рівні, м БС		Проектні об'єми (млн.м ³)		Стан на 29.07.2019	
нормальний	мінімальний	нормальний	мінімальний	рівень верхнього б'єфу, м БС	вільний об'єм, млн.м ³
121,0	102,5	3000	1000	119,22	-250,5

Виходячи з гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки у басейні Дністра, комісія пропонує:

1. Для забезпечення водокористувачів на нижче розташованій українській ділянці Дністра, враховуючи приплив до Дністровського водосховища, здійснювати рівномірний попуск у нижній б'єф витратами не менше ніж 120-130 м³/с.

Режим пропуску дощових паводків встановлюється у робочому порядку в кожному окремому випадку.

2. Оперативній робочій групі Міжвідомчої комісії, при необхідності, уточнювати режим роботи Дністровського водосховища на підставі гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки.

3. Контроль за виконанням рішень наради покладається на **департамент водного менеджменту та Дністровське БУВР Держводагентства.**

**Директор департаменту
водного менеджменту**



О.Лісюк