

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник Голови

О.Кузьменков

2021 р.



**Режим роботи Дністровського водосховища
на квітень 2021 року**

м. Київ

1 квітня 2021 року

Враховуючи гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку в басейні Дністра, гідрологічний прогноз та пропозиції учасників комісії (протокол від 01.03.2021 додається), встановити наступний режим роботи Дністровського водосховища у квітні:

1. Для забезпечення водокористувачів на нижче розташованій українській ділянці Дністра, враховуючи приплив до Дністровського водосховища, здійснювати рівномірний попуск у нижній б'єф Нижньодністровської ГЕС витратами не менше ніж 110-120 м³/с. Рівень води у водосховищі підтримується близько 121,00 м БС до прийняття рішення щодо проведення еколого-репродукційного попуску.

Режим пропуску дощових паводків встановлюється у робочому порядку в кожному випадку окремо.

2. Держводагентству та Дністровському БУВР забезпечити дотримання режиму роботи Дністровського водосховища та виконання рекомендацій комісії.

**Директор департаменту
управління водними ресурсами**

Ігор КОВАЛЬОВ

Протокол
засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режиму роботи
Дністровського водосховища на квітень 2021 року

м. Київ

1 квітня 2021 року

Присутні: список додається.

Слухали:

1. Інформацію Укргідрометцентру про гідрологічну обстановку в басейні Дністра у квітні 2021 року.
2. Пропозиції учасників комісії щодо режиму роботи Дністровського водосховища у квітні 2021 року.

За інформацією Укргідрометцентру, приплив води до Дністровського водосховища у квітні очікується в межах 280-350 м³/с, або 62% від норми, 71% забезпеченості.

Водогосподарська обстановка на Дністровському водосховищі станом на 31 березня 2021 року характеризувалась наступними даними:

Проектні рівні, м БС		Проектні об'єми (млн.м ³)		Стан на 31.03.2021	
нормальний	мінімальний	нормальний	мінімальний	рівень верхнього б'єфу, м БС	вільний об'єм, млн.м ³
121,0	102,5	3000	1000	120,92	-11,4

Виходячи з гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки у басейні Дністра, комісія пропонує:

1. Для забезпечення водокористувачів на нижче розташованій українській ділянці Дністра, враховуючи приплив до Дністровського водосховища, здійснювати рівномірний попуск у нижній б'єф Нижньодністровської ГЕС витратами не менше ніж 110-120 м³/с. Рівень води у водосховищі підтримується близько 121,0 м БС до прийняття рішення щодо проведення еколого-репродукційного попуску.

Режим пропуску дощових паводків встановлюється у робочому порядку в кожному випадку окремо.

2. Держводагентству у тижневий строк провести нараду за участі заінтересованих сторін України та Республіки Молдова щодо обговорення та прийняття рішення стосовно проведення еколого-репродукційного попуску у 2021 році та за результатами наради відкоригувати режим роботи Дністровського водосховища.

2. Оперативній робочій групі Міжвідомчої комісії, при необхідності, уточнювати режим роботи Дністровського водосховища на підставі гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки.

3. Контроль за виконанням рішень наради покласти на департамент управління водними ресурсами та Дністровське БУВР Держводагентства.

Директор департаменту
управління водними ресурсами


Ігор КОВАЛЬОВ