



ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Голови

О.Кузьменков

«29» квітня 2021 р.

Режим роботи Дністровського водосховища на травень 2021 року

м. Київ

29 квітня 2021 року

Враховуючи гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку в басейні Дністра, гідрологічний прогноз та пропозиції учасників комісії (протокол від 29.04.2021 додається), встановити наступний режим роботи Дністровського водосховища у травні:

1. Рівень води у водосховищі підтримується не нижче позначки 119,0 м БС, коливання рівнів не більше ніж 10 см на добу.

Для забезпечення водокористувачів на нижче розташованій українській ділянці Дністра, враховуючи приплив до Дністровського водосховища, здійснювати рівномірний попуск у нижній б'єф Дністровської та Нижньодністровської ГЕС витратами не менше ніж 110-130 м³/с.

Режим пропуску дощових паводків встановлюється у робочому порядку в кожному випадку окремо.

2. Держводагентству та Дністровському БУВР забезпечити дотримання режиму роботи Дністровського водосховища та виконання рекомендацій комісії.

Директор департаменту
управління водними ресурсами

Ігор КОВАЛЬОВ

**Протокол
засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режиму роботи
Дністровського водосховища на квітень 2021 року**

м. Київ

29 квітня 2021 року

Присутні: список додається.

Слухали:

1. Інформацію Укргідрометцентру про гідрологічну обстановку в басейні Дністра у травні 2021 року.
2. Пропозиції учасників комісії щодо режиму роботи Дністровського водосховища у травні 2021 року.

За інформацією Укргідрометцентру, приплив води до Дністровського водосховища у травні очікується в межах 320-380 м³/с, або 110% від норми, 34% забезпеченості.

Водогосподарська обстановка на Дністровському водосховищі станом на 28 квітня 2021 року характеризувалась наступними даними:

Проектні рівні, м БС		Проектні об'єми (млн.м ³)		Стан на 28.04.2021	
нормальний	мінімальний	нормальний	мінімальний	рівень верхнього б'єфу, м БС	вільний об'єм, млн.м ³
121,0	102,5	3000	1000	119,33	-235,3

Виходячи з гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки у басейні Дністра, комісія пропонує:

1. Рівень води у водосховищі підтримується не нижче позначки 119,0 м БС, коливання рівнів не більше ніж 10 см на добу.

Для забезпечення водокористувачів на нижче розташованій українській ділянці Дністра, враховуючи приплив до Дністровського водосховища, здійснювати рівномірний попуск у нижній б'єф Дністровської та Нижньодністровської ГЕС витратами не менше ніж 110-130 м³/с.

Режим пропуску дощових паводків встановлюється у робочому порядку в кожному випадку окремо.

2. Оперативній робочій групі Міжвідомчої комісії, при необхідності, уточнювати режим роботи Дністровського водосховища на підставі гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки.

3. Контроль за виконанням рішень наради покласти на департамент управління водними ресурсами та Дністровське БУВР Держводагентства.

**Директор департаменту
управління водними ресурсами**



Ігор КОВАЛЬОВ