

*Обґрунтування технічних, якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі  
(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» зі змінами)*

Найменування предмета закупівлі	Посилання на Ргозго	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
<p>ДК 021:2015 код 38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Апарат випробування діелектриків для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")</p>	<p>UA-2026-04-28-013399-а Повторно. Попередня закупівля за ідентифікатором №</p>	<p>Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі за ДК 021:2015 код 38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Апарат випробування діелектриків для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго"): для виконання робіт по обслуговуванню обладнання філії «Дністровська ГЕС» виникла необхідність в закупівлі даного виду товару. Також для обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі враховані відповідні до чинного законодавства України нормативно правові документи та стандарти, які були використані при складанні технічного завдання:</p> <p><b>Апарат випробування діелектриків DTE-70/50</b> Напруга мережі живлення однофазного змінного струму, В, 220 ±11 Параметри апарата на випрямлений напруги в тривалому режимі за номінального значення напруги в мережі: найбільша робоча напруга, кВ, 70; максимальний робочий струм, мА, 35</p> <p>Параметри апарата на змінній напруги в тривалому режимі за номінального значення напруги в мережі: найбільша робоча напруга (активне значення), кВ, 50 найбільший робочий струм (активне значення), мА, 20</p> <p>Параметри апарата на змінній напруги в повторно короткочасному режимі з тривалістю увімкнення (ПВ) 17% і тривалістю циклу 6 хв. за номінального значення напруги в мережі: найбільша робоча напруга (активне значення), кВ, 50 найбільший робочий струм (активне значення), мА, 45</p> <p>Споживана потужність, кВА, не більш ніж 3</p> <p>Приведена похибка вимірювання вихідної напруги та струму, %, не більше 3</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі за ДК 021:2015 код 38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Апарат випробування діелектриків для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго") здійснено в порівняльному аналізі цін (Додаток № 1) на підставі отриманих цінових пропозицій:</p> <p>ТОВ «Актив Енерджи груп» (рахунок від 30.01.2026р.) №2. ТОВ «ВІАН» (ком. пропозиція №49 від 30.01.2026р.) Додаток №3 ФОП Александров Д.О. (рахунок №93 від 29.01.2026р.) Додаток №4.</p>

Начальник ВМТЗ



Володимир ДЕРЕН